

5 - Prosedyre for tilkobling av direktemålte installasjoner

Helgeland Kraft forholder seg alltid til sist oppdaterte REN-Blad

Spesielle REN-Blad og punkter som vi ønsker å gjennomgå spesielt for prekvalifiserte installatører:

RENblad 4120 Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon -Installatørblad

RENblad 4100 Kundetilknytning - Hovedblad

- Punkt 6: Krav til målerinstallasjon
- Punkt 15: Krav til Kabel, rør og grøft
- Punkt 16: Terminering av kabel i kabelskap
- Punkt 19: Driftsmerking
- Punkt 21: Dokumentasjon – Innmåling av anlegg
Kartmodul i Elsmart skal brukes.

- Punkt 25: Låssystem ved montering av låsesylinder

Tilleggskrav fra Helgeland Kraft:

Skjema: Utførelse av kabelgrøft:

Helgeland Kraft har et eget skjema for utførelse av Kabelgrøft som ligger som vedlegg i Kursmappen, og på våre nettsider.

I de tilfeller hvor kunden selv tar ansvar for arbeid med grøft, skal kunde få utdelt dette skjemaet av Installatør. Når arbeidet er utført skal kunde signere på skjemaet og Installatør skal arkivere dette på en måte som gjør at det kan fremlegges på forespørsel fra HK.